


**Till:** Peter Rydås; stefan@kontrollab.se  
**Ämne:** Fältöversten, dnr 2019-17153  
**Bifogade filer:** Protokoll från slutsamråd.pdf

Hej,

Bifogat finner ni protokoll från slutsamrådet.

Vi har även fått in följande bild som ska vara tagen i porten i Valhallavägen 152B. Lägenheter på bottenvåning i 152BCD är vad vi kan se inredda 2018 och har betjänats av ett separat system. Vi tolkar lappen nedan som att dessa lägenheter kopplas på samma aggregat som lägenheterna uppåt i huset. Är det rätt tolkat? Om inte vill vi att ni redogör för vilka åtgärder ni utför. Vi vill även att ni redogör för hur långt ni har kommit i dessa arbeten.

Att koppla samman två separata system är en väsentlig ändring av ventilationssystemet som kräver en anmälan.



Fick även mail från en boende gällande er mailväxling om att anläggningen är i drift. Lagstöd för att åtgärder inte får tas i bruk innan slutbesked har meddelats finns i 10 kap 4 § PBL. Som vi har diskuterat tidigare är de delar vi ser behöver vara stängda tills vidare tilluftsdonen in till lägenheterna och in till trapphallarna.

Med vänlig hälsning,

Jenny Gramenius  
Byggnadsinspektör

**Stadsbyggnadskontoret**  
**Bygglövsavdelning, Norrmalm-Östermalm**  
Fleminggatan 4, 104 20 Stockholm  
Telefon: 08-508 27 507  
E-post: [jenny.gramenius@stockholm.se](mailto:jenny.gramenius@stockholm.se)  
[start.stockholm](http://start.stockholm)

Vi har telefontid: tis 13-14:30 samt ons 12:30-13:30



### **Information om behandling av personuppgifter**

Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På [stockholm.se/dataskydd](https://stockholm.se/dataskydd) hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.